



Lamikappa

Prohlášení o shodě

v souladu s EN ISO/IEC 17050-1

Společnost: **L A M I K A P P A, spol. s r. o.**
se sídlem: Vladislavova 3142, 415 01 Teplice, Česká republika
identifikační číslo: 43224482

jako výhradní zástupce výrobce PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH,
Oscar-Messter Str. 19-21, 85737 Ismaning, Německo

tímto prohlašuje, že výrobek

název výrobku: **VIBROTECTOR**
typ: **VIB 5.73x EX**
popis: **Condition Monitoring System**
platné od: **květen 2016**

je v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi. Základní bezpečnostní požadavky uvedené v evropských směrnicích jsou splněny.

Směrnice

- 2014/30/EU** O harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
2014/34/EU O harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
2011/65/EU O omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Aplikované normy

- EN 61326-1:2013** Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky
EN 60079-0:2012 + A11:2013 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky
EN 60079-11:2012 Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“

Specifické informace


Označení zařízení  II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

Údaje o akreditované osobě
- nevýbušnost EPS 15 ATEX 1 067
Bureau Veritas Consumer Products Services GmbH
Thurn-und-Taxis-Strasse 18, 90411 Nürnberg
ID: 2004
- kvalita TÜV Nord Cert GmbH
Langemarcstrasse 20, 45141 Essen
ID: 0044



Lamikappa

V Teplicích, dne 24. listopadu 2017


Mgr. Marek Šeremeta
jednatel společnosti
L A M I K A P P A, spol. s r.o.